



Município de Vila Franca de Xira



RELATÓRIO TRIMESTRAL

2.º trimestre 2018 (abril a junho)

Resumo dos Resultados Analíticos do Programa de Controlo de Qualidade da Água para Consumo Humano

(Em conformidade com Decreto-lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro)

Zona de Abastecimento:

Data de emissão: 24-09-2018

ZA8 - Aq. Circunvalação

ZA8 - Aq. Circunvalação		Análises		Resultados		Conformidade		
Parâmetro	Unidades	N.º Previstas	% Efectuadas	Valor Minimo	Valor Maximo	Valor Paramétrico (VP)	N.º Análises > VP	% Cumprimento
Controlo de Rotina 1								
Bactérias Coliformes	ufc/100mL	40	100	0	0	0	0	100
E. Coli	ufc/100mL	40	100	0	0	0	0	100
Cloro Residual Livre	mg/L	40	100	0,2	0,9	---	---	---
Controlo de Rotina 2								
Germes totais (22°C)	ufc/mL	10	100	0	4	---	---	---
Germes totais (36°C)	ufc/mL	10	100	0	4	---	---	---
Clostridium perfringens	ufc/100mL	10	100	0	0	0	0	100
Condutividade	µS/cm	10	100	140	170	2500	0	100
Cor	mg/L PtCo	10	100	<2,0	8,9	20	0	100
Cheiro, 25°C	Factor Diluição	10	100	<1	<1	3	0	100
Sabor, 25°C	Factor Diluição	10	100	<1	<1	3	0	100
Turvação	NTU	10	100	<0,50	0,6	4	0	100
Amónio	mg/L NH4	10	100	<0,02	0,04	0,50	0	100
pH	unidades pH	10	100	7,1	8,1	≥ 6,5 e ≤ 9,5	0	100
Manganês	µg/L Mn	10	100	<15	<15	50	0	100
Alumínio	µg/L Al	10	100	<30	63	200	0	100
Oxidabilidade	mg/L O2	10	100	<1	2	5,0	0	100
Controlo de Inspeção								
Enterococos	ufc/100mL	1	100	0	0	0	0	100
Nitritos	mg/L NO2	1	100	<0,02	<0,02	0,5	0	100
Dureza total	mg/L CaCO3	1	100	64	64	---	---	---
Cálcio	mg/L Ca	1	100	20	20	---	---	---
Ferro	µg/L Fe	1	100	<50	<50	200	0	100
Chumbo	µg/L Pb	1	100	<3	<3	10	0	100
Cobre	mg/L Cu	1	100	<0,01	<0,01	2	0	100
Magnésio	mg/L Mg	1	100	3,4	3,4	---	---	---
Níquel	µg/L Ni	1	100	<5	<5	20	0	100
Benzo(a)pireno	µg/L	1	100	<0,005	<0,005	0,010	0	100
Trihalometanos total (soma):	µg/L	1	100	32	32	100	0	100
Bromofórmio	µg/L	1	100	<5	<5	---	---	---
Clorofórmio	µg/L	1	100	18	18	---	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	1	100	5	5	---	---	---
Diclorobromometano	µg/L	1	100	9	9	---	---	---
HPA ⁽¹⁾ (soma):	µg/L	1	100	<0,010	<0,010	0,10	0	100
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	1	100	<0,010	<0,010	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	1	100	<0,010	<0,010	---	---	---
Benzo(ghi)perileno	µg/L	1	100	<0,010	<0,010	---	---	---
Indeno(123)pireno	µg/L	1	100	<0,010	<0,010	---	---	---
COT	mg/L C	1	100	⁽²⁾	⁽²⁾	---	---	---

⁽¹⁾ Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos

⁽²⁾ Resultado ainda não disponibilizado pelo laboratório

Zona de Abastecimento:

ZA8 - Aq. Circunvalação

Za8 - Aq. Circunvalação		Análises		Resultados		Conformidade		
Parâmetro	Unidades	N.º Previstas	% Efectuadas	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor Paramétrico (VP)	N.º Análises > VP	% Cumprimento
Parâmetros analisados pela Entidade Gestora do sistema de abastecimento em "Alta" - EPAL								
Nitratos	mg/L NO3	10	100	1,86	2,62	50	0	100
1,2 dicloroetano	µg/L	1	100	<0,10	<0,10	3,0	0	100
Antimónio	µg/L Sb	1	100	<2,5	<2,5	5,0	0	100
Arsénio	µg/L As	1	100	<2,5	<2,5	10	0	100
Benzeno	µg/L	1	100	<0,30	<0,30	1	0	100
Boro	µg/L B	1	100	<20,0	<20,0	1000	0	100
Bromatos	µg/L BrO3	1	100	<10,0	<10,0	10	0	100
Cádmio	µg/L Cd	1	100	<1,0	<1,0	5,0	0	100
Cianetos	µg/L	1	100	<5,00	<5,00	50,0	0	100
Cloretos	µg/L Cl	1	100	15,8	15,8	250	0	100
Crómio	µg/L Cr	1	100	<1,0	<1,0	50	0	100
Fluoretos	µg/L F	1	100	<100	<100	1500	0	100
Mercúrio	µg/L Hg	1	100	<0,200	<0,200	1,0	0	100
Sulfatos	mg/L SO4	1	100	22,8	22,8	250	0	100
Selénio	µg/L Se	1	100	<2,00	<2,0	<2,0	0	100
Sódio	mg/L Na	1	100	11,5	11,5	200	0	100
Tricloroeteno	µg/L	1	100	<1,0	<1,0	10	0	100
Tetracloroeteno	µg/L	1	100	<0,10	<0,10	(soma)		
Pesticidas Totais (soma):	µg/L	1	100	<0,070	<0,070	0,50	0	100
Terbutilazina	µg/L	1	100	<0,070	<0,070	0,10	0	100
Imidaclopride	µg/L	1	100	<0,020	<0,020	0,10	0	100
Diurão	µg/L	1	100	<0,045	<0,045	0,10	0	100
Bentazona	µg/L	1	100	<0,050	<0,050	0,10	0	100
MCPA	µg/L	1	100	<0,050	<0,050	0,10	0	100
Desetilterbutillazina	µg/L	1	100	<0,020	<0,020	0,10	0	100
Clorpirifos	µg/L	1	100	<0,05	<0,05	0,10	0	100
Oxamil	µg/L	1	100	<0,05	<0,05	0,10	0	100
Dose Indicativa	mSv/ano	1	100	<0,10	<0,10	-	-	100

Apreciação: Todos os parâmetros analisados se revelaram em conformidade com os valores paramétricos estabelecidos para águas de consumo humano, no âmbito do Decreto Lei n.º306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

Zona de Abastecimento 8 - Aq. Circunvalação

- Vila Franca de Xira (toda a Freguesia, exceto zona baixa/centro da cidade e Bairro da Mata);
- Cachoeiras (toda a Freguesia)
- S. João dos Montes (toda a Freguesia, exceto Trancoso e S. Romão);
- Alhandra (estrada de Suberra, Quinta da Marquesa, Quinta da Várzea)
- Sobralinho (toda a Freguesia, exceto EN10 e Adarse);
- Calhandriz (toda a Freguesia)
- Alverca (apenas Arcena e Bom Sucesso)
- Forte da Casa (exceto ADP Fertilizantes)
- Póvoa de Santa Iria (zona antiga/baixa da cidade)
- Vialonga (exceto Central de Cervejas)

Caso existam duvidas relativamente à identificação da ZA, poderão ser contactados estes SMAS, designadamente o Laboratório de Análise de Águas.

O Responsável,



Vitória Gabriel Simões