



CÂMARA MUNICIPAL

## RELATÓRIO TRIMESTRAL

1.º trimestre 2026 (janeiro a março)

## Resumo dos Resultados Analíticos do Programa de Controlo de Qualidade da Água para Consumo Humano

(Em conformidade com Decreto-lei n.º 69/2023, de 21 de agosto)

Zona de Abastecimento:

Data de emissão: 28/05/2026

ZA1 - Aq. Alviela

Parâmetro	Unidades	Análises		Resultados		Conformidade		
		N.º Previstas	% Efectuadas	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor Paramétrico (VP)	N.º Análises > VP	% Cumprimento
<b>Controlo de Rotina 1</b>								
Bactérias Coliformes	ufc/100mL	18	100	0	0	0	0	100
E. Coli	ufc/100mL	18	100	0	0	0	0	100
Cloro Residual Livre	mg/L	18	100	0,6	0,9	---	---	---
<b>Controlo de Rotina 2</b>								
Germes totais (22°C)	ufc/mL	6	100	0	1	---	---	---
Clostridium perfringens	ufc/100mL	6	100	0	0	0	0	100
Enterococos	ufc/100mL	6	100	0	0	0	0	100
Condutividade	µS/cm	6	100	283	383	2500	0	100
Cor	mg/L PtCo	6	100	<2,0	2,7	20	0	100
Cheiro, 25°C	Factor Diluição	6	100	<1	<1	3	0	100
Sabor, 25°C	Factor Diluição	6	100	<1	<1	3	0	100
Turvação	NTU	6	100	<0,30	<3,0	4	0	100
pH	unidades pH	6	100	7,9	8,1	≥ 6,5 e ≤ 9,5	0	100
Ferro	µg/L Fe	6	100	<50	<50	200	0	100
Manganês	µg/L Mn	6	100	<15	<15	50	0	100
Alumínio	µg/L Al	6	100	<50	<50	200	0	100
Oxidabilidade	mg/L O2	6	100	<1,5	<1,5	5,0	0	100
<b>Controlo de Inspeção</b>								
Nitritos	mg/L NO2	1	100	<0,020	<0,020	0,5	0	100
Amónio	mg/L NH4	1	100	<0,02	<0,02	0,50	0	100
Dureza total	mg/L CaCO3	1	100	98	98	---	---	---
Cálcio	mg/L Ca	1	100	24,2	24,2	---	---	---
Cloritos	mg/L	1	100	<0,0050	<0,0050	0,70	0	100
Cloratos	mg/L	1	100	<0,0080	<0,0080	0,70	0	100
Chumbo	µg/L Pb	1	100	<3,0	<3,0	10	0	100
Cobre	mg/L Cu	1	100	<0,3	<0,3	2	0	100
Crómio	mg/L Cr	1	100	<2,0	<2,0	50	0	100
Magnésio	mg/L Mg	1	100	5	5	---	---	---
Níquel	µg/L Ni	1	100	<5	<5	20	0	100
Potássio	mg/L K	1	100	1,7	1,7	---	---	---
Ácidos Haloacéticos - HAA <sup>(2)</sup>	µg/l	1	100	18,14	18,14	60	0	100
Bisfenol A	µg/l	1	100	<0,030	<0,030	2,5	0	100
Benzo(a)pireno	µg/L	1	100	<0,003	<0,003	0,010	0	100
HAP <sup>(1)</sup>	µg/L	1	100	<0,010	<0,010	0,10	0	100
Radão	µg/L	1	100	<10,0	<10,0	0,010	0	100
Trihalometanos total (soma):	µg/L	1	100	14	14	100	0	100
Bromofórmio	µg/L	1	100	<3	<3	---	---	---
Clorofórmio	µg/L	1	100	6	6	---	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	1	100	4	4	---	---	---
Diclorobromometano	µg/L	1	100	4	4	---	---	---

<sup>(1)</sup> Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares, soma dos resultados das análises a: Benzo[b]fluoranteno; Benzo[k]fluoranteno; Benzo[ghi]perileno; Indeno[1,2,3 -cd]pireno.<sup>(2)</sup> Soma dos resultados das análises a: Ácido monocloroacético; Ácido dicloroacético; Ácido tricloroacético; Ácido monobromoacético; Ácido dibromoacético.

**Zona de Abastecimento:**

ZA1 - Aq. Alviela

Parâmetro	Unidades	Análises		Resultados		Conformidade		
		N.º Previstas	% Efectuadas	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor Paramétrico (VP)	N.º Análises > VP	% Cumprimento
<b>Parâmetros (conservativos) analisados pela Entidade Gestora do sistema de abastecimento em "Alta" - EPAL</b>								
Nitratos	mg/L NO3	1	100	1,89	1,89	50	0	100
1,2 dicloroetano	µg/L	1	100	<0,10	<0,10	3,0	0	100
Antimónio	µg/L Sb	1	100	<0,50	<0,50	5,0	0	100
Arsénio	µg/L As	1	100	1,17	1,17	10	0	100
Benzeno	µg/L	1	100	<0,30	<0,30	1,0	0	100
Boro	mg/L B	1	100	<0,0200	<0,0200	1,5	0	100
Bromatos	µg/L BrO3	1	100	<3,00	<3,00	10	0	100
Cádmio	µg/L Cd	1	100	<0,50	<0,50	5,0	0	100
Cianetos	µg/L	1	100	<5,00	<5,00	50,0	0	100
Cloretos	µg/L Cl	1	100	25,8	25,8	250	0	100
Fluoretos	µg/L F	1	100	<100	<100	1500	0	100
Mercúrio	µg/L Hg	1	100	<0,200	<0,200	1,0	0	100
Sulfatos	mg/L SO4	1	100	14,6	14,6	250	0	100
Selénio	µg/L Se	1	100	<2,00	<2,00	10	0	100
Sódio	mg/L Na	1	100	24,0	24,0	200	0	100
Soma de PFAS <sup>(3)</sup>	µg/L	1	100	<0,0015	<0,0015	0,10	0	100
Tricloroetano	µg/L	1	100	<1,0	<1,0	10	0	100
Tetracloroetano	µg/L	1	100	<0,10	<0,10	(soma)		
Pesticidas Totais (soma):	µg/L	1	100	<0,030	<0,030	0,50	0	100
Alacloro	µg/L	1	100	<0,030	<0,030	0,10	0	100
AMPA	µg/L	1	100	<0,030	<0,030	0,10	0	100
Bentazona	µg/L	1	100	<0,030	<0,030	0,10	0	100
Clorpirifos	µg/L	1	100	<0,030	<0,030	0,10	0	100
Desetilsimazina	µg/L	1	100	<0,030	<0,030	0,10	0	100
Desetilterbutilazina	µg/L	1	100	<0,030	<0,030	0,10	0	100
Dimetenamida-P	µg/L	1	100	<0,030	<0,030	0,10	0	100
Dimetoato	µg/L	1	100	<0,030	<0,030	0,10	0	100
Diurão	µg/L	1	100	<0,030	<0,030	0,10	0	100
Glicosato	µg/L	1	100	<0,030	<0,030	0,10	0	100
Imidaclopride	µg/L	1	100	<0,030	<0,030	0,10	0	100
MCPA	µg/L	1	100	<0,030	<0,030	0,10	0	100
Metalaxil-M	µg/L	1	100	<0,030	<0,030	0,10	0	100
M656PH51	µg/L	1	100	<0,030	<0,030	0,10	0	100
Metribuzina	µg/L	1	100	<0,030	<0,030	0,10	0	100
Ometoato	µg/L	1	100	<0,030	<0,030	0,10	0	100
S-Metolacloro	µg/L	1	100	<0,030	<0,030	0,10	0	100
Simezina	µg/L	1	100	<0,030	<0,030	0,10	0	100
Tebuconazole	µg/L	1	100	<0,030	<0,030	0,10	0	100
Terbutilazina	µg/L	1	100	<0,030	<0,030	0,10	0	100
Atividade alfa	Bq/L	1	100	<0,04	<0,04	---	---	---
Dose Indicativa total	mSv/ano	1	100	<0,10	<0,10	0,10	0	100
Urânio	mSv/ano	1	100	<0,50	<0,50	0,10	0	100

<sup>(3)</sup> Resultado determinado com base nas análises realizadas às 20 substâncias individuais: Ácido perfluorobutanóico (PFBA); Ácido perfluoropentanóico (PFPA); Ácido perfluorohexanóico (PFHxA); Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA); Ácido perfluorooctanóico (PFOA); Ácido perfluorononanóico (PFNA); Ácido perfluorodecanóico (PFDA); Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA); Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA); Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA); Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS); Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS); Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS); Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS); Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS); Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS); Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS); Ácido perfluoroundecanossulfónico; Ácido perfluorododecanossulfónico; e, Ácido perfluorotridecanossulfónico.

**Apreciação:** Todos os parâmetros analisados se revelaram em conformidade com os valores paramétricos estabelecidos para águas de consumo humano, no âmbito do Decreto Lei n.º69/2023, de 21 de agosto.

**Zona de Abastecimento 1 - Aq. Alviela**

- Vila Franca de Xira (zona baixa/centro da cidade e Bairro da Mata);
- Alhandra (CIMPOR e zona centro);
- Sobralinho (EN10 e Adarse);
- Alverca do Ribatejo (toda a Freguesia, exceto Arcena e Bom Sucesso);
- ADP Fertilizantes (Forte da Casa)

O Responsável,



Vitória Gabriel Simões

**Caso existam duvidas relativamente à identificação da ZA, poderão ser contactados estes SMAS, designadamente o Laboratório de Análise de Águas.**